

# Plomberie Chauffage

[ihadadene.com](http://ihadadene.com)

## Rouiba Alger

Ihadadene.com est spécialisé dans la vente au comptoir direct aux consommateurs, de produits de chauffage, plomberie, accessoires sanitaires, quincaillerie générale, Outillage, électricité, produits d'entretien .....

Installé depuis 1995 au coopératives immobilières les orangers à côté du nouveau stade de Rouiba.

Notre clientèle nous fait confiance grâce à notre sérieux et à une vaste expérience, acquise au cours des années.

Nous vous proposons un grand choix de produits, mais également des conseils pour assurer au mieux vos divers travaux.

**Acheter en toute confiance**  
**"qualité prix garantie"**

Contact

 [0550 08 11 52](tel:0550081152)

[contactihad@gmail.com](mailto:contactihad@gmail.com)

[www.ihadadene.com](http://www.ihadadene.com)

Horaires d'Ouvertures

Samedi-jeudi: 08h00 - 20h00

Coopérative immobilière les orangers  
Route du nouveau stade Rouiba Alger

[Itinéraire](#)



---

CODE PANNE CHAUDIERE BUDERUS

## Buderus

2 0 0 : Fonctionne en mode chauffage.

2 0 1 : La chaudière fonctionne en mode production d'ECS

تعمل المرجل في وضع إنتاج الماء الساخن

2 0 3 : La chaudière est à l'état de veille, il n'y a aucune demande de chauffe.

المرجل في حالة الاستعداد ، وليس هناك طلب التدفئة.

2 0 4 : La chaudière ne peut pas restituer la chaleur à l'installation de chauffage et est en attente.

المرجل لا يمكن أن يعود الحرارة إلى نظام التدفئة وينتظر.

2 1 2 : Les sondes dans la chaudière mesure une température divergente.

تحقيقات في المرجل قياس درجة حرارة متباعدة

SOLUTION : Contrôler si suffisamment de robinets de radiateurs sont ouverts.

- Purger les radiateurs et l'installation de chauffage.
- Réinitialiser la chaudière
- تأكد من وجود ما يكفي من صمامات المبرد مفتوحة
- ينزف المشعات ونظام التدفئة
- إعادة تعيين المرجل

2 6 0 : Les sondes dans la chaudière gaz à condensation ont mesuré une température divergente.

قياس تحقيقات في غلاية الغاز التكثيف درجة حرارة متباعدة

SOLUTION : Contrôler si suffisamment de robinets de radiateurs sont ouverts.

- Purger les radiateurs / l'installation de chauffage.
- Réinitialiser la chaudière
- تأكد من وجود ما يكفي من صمامات المبرد مفتوحة
- ينزف نظام التدفئة / التدفئة
- إعادة تعيين المرجل

2 6 5 : La chaudière gaz à condensation est en attente. La chaudière est mise en marche de manière conforme pour satisfaire la demande de chauffe.

غلاية غاز التكثيف في وضع الاستعداد. يتم تشغيل المرجل بشكل صحيح لتلبية الطلب على التدفئة

C E 2 0 7 : La pression de l'eau est trop faible.

ضغط الماء منخفض جدا

SOLUTION : Vérifier la pression de l'eau de la chaudière et remplir si nécessaire.

-Réinitialiser la chaudière

تحقق من ضغط الماء للغلاية وإعادة الملء إذا لزم الأمر-

إعادة المرجل

C E 2 6 6 : Les sondes dans la chaudière ont mesuré une température divergente

قياس المسابر في المرجل درجة حرارة متباعدة

SOLUTION : Vérifier la pression de l'eau de la chaudière et remplir si nécessaire.

- Contrôler si suffisamment de robinets de radiateurs sont ouverts.
- Purger les radiateurs / l'installation de chauffage.
- Réinitialiser la chaudière

تحقق من ضغط الماء للغلاية وإعادة الملء إذا لزم الأمر-

- تأكد من وجود ما يكفي من صمامات المبرد مفتوحة
- ينزف نظام التدفئة / التدفئة
- إعادة تعيين المرجل

d 4 2 1 3 - d 4 3 4 1 : Les sondes dans la chaudière mesure une température divergente.

تحقيقات في المرجل قياس درجة حرارة متباعدة

SOLUTION : Contrôler si suffisamment de robinets de radiateurs sont ouverts.

- Purger les radiateurs / l'installation de chauffage.
- Réinitialiser la chaudière.
- تأكد من وجود ما يكفي من صمامات المبرد مفتوحة

- ينزف نظام التدفئة / التدفئة.
- إعادة تعيين المرجل.

E 9 2 1 9 - E 9 2 2 0 : Les sondes dans la chaudière ont mesuré une température divergente.  
قياس المسابر في المرجل درجة حرارة متباعدة.

SOLUTION : Contrôler si suffisamment de robinets de radiateurs sont ouverts.

- Purger les radiateurs / l'installation de chauffage.
- Réinitialiser la chaudière.
- تأكد من وجود ما يكفي من صمامات المبرد مفتوحة.
- ينزف نظام التدفئة / التدفئة.
- إعادة تعيين المرجل.

E 9 2 2 4 : Un thermostat dans la chaudière gaz à condensation a mesuré une température trop élevée.

جهاز تنظيم الحرارة في غلاية تكثيف الغاز يجب عليه قياس درجة حرارة عالية جدًا.

SOLUTION : Vérifier la pression de l'eau de la chaudière et remplir si nécessaire.

- Contrôler si suffisamment de robinets de radiateurs sont ouverts.
- Purger les radiateurs / l'installation de chauffage.
- Réinitialiser la chaudière.
- تحقق من ضغط المياه من المرجل وملء إذا لزم الأمر.
- تأكد من وجود ما يكفي من صمامات المبرد مفتوحة.
- ينزف نظام التدفئة / التدفئة.
- إعادة تعيين المرجل.

E A 2 2 7 : Le brûleur ne s'allume pas.

الموقد لا يضيء.

SOLUTION : Contrôler si le robinet de gaz est ouvert.

- Réinitialiser la chaudière
- تحقق مما إذا كان صمام الغاز مفتوحًا. إعادة تعيين المرجل.

E 9 2 7 6 - E 9 2 8 5 : Les sondes dans la chaudière ont mesuré une température trop élevée.

تحقيقات في المرجل لقياس درجة حرارة عالية جدا.

SOLUTION : Vérifier la pression de l'eau de la chaudière et remplir si nécessaire.

- Contrôler si suffisamment de robinets de radiateurs sont ouverts.
- Purger les radiateurs / l'installation de chauffage.
- Réinitialiser la chaudière.
- تحقق من ضغط المياه من المرجل وملء إذا لزم الأمر.
- تأكد من وجود ما يكفي من صمامات المبرد مفتوحة.
- ينزف نظام التدفئة / التدفئة.
- إعادة تعيين المرجل.

E F 3 4 5 : Les sondes dans la chaudière ont mesuré une température divergente.

تحقيقات في المرجل لقياس درجة حرارة متباعدة.

SOLUTION : Contrôler si suffisamment de robinets de radiateurs sont ouverts.

- Purger les radiateurs / l'installation de chauffage.
- Réinitialiser la chaudière.

تحقق من وجود ما يكفي من صمامات المبرد مفتوحة.

- ينزف نظام التدفئة / التدفئة.
- إعادة تعيين المرجل.

F d 2 3 1 : Pendant un défaut, une brève coupure de courant a lieu.

أثناء حدوث خلل ، يحدث انقطاع طاقة مختصر.

SOLUTION : Réinitialiser la chaudière

إعادة تعيين المرجل

H 0 7 : La pression de l'eau est trop faible.

ضغط الماء منخفض جدا.

SOLUTION : Vérifier la pression de l'eau de la chaudière et remplir si ncessaire

---

Besoin d'un réparateur

[0550 08 11 52](tel:0550 08 11 52)

[Telecharger l'Application ihadadene](#)

